







	<p><u>Warnhinweise / Gefahr durch elektrischen Schlag:</u> Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Unsachgemäßer Umgang mit diesen Geräten kann deshalb zum Tod oder schweren Körperverletzungen sowie zu erheblichen Sachschäden führen. Nur entsprechend qualifiziertes Fachpersonal darf an diesem Gerät oder in dessen Nähe arbeiten. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Montage und Installation voraus.</p>
 	<p><u>Warning / Danger of electric shock:</u> Hazardous voltages are present in this electrical equipment during operation. Failure to properly maintain the equipment can result in death, severe personal injury or substantial property damage. Only qualified personnel are allowed to work on or around this equipment. Troublefree and safe operation of this equipment is dependent on proper handling, installation and operation.</p>
 	<p><u>Avertissement / Danger de décharge électrique :</u> Le fonctionnement d'un équipement électrique implique inévitablement la présence des tensions dangereuses sur certaines de ces parties. Toute utilisation et/ou intervention non conformes peuvent donc provoquer la mort, des blessures corporelles graves ou des dommages matériels importants. Seules des personnes qualifiées sont autorisées à travailler sur cet appareil ou dans son voisinage. Le fonctionnement correct et sûr de cet équipement présuppose un transport, un stockage, une installation et un montage corrects.</p>
 	<p><u>Avvertenza / Pericolo dovuto a scossa elettrica:</u> Durante il funzionamento, alcune parti degli apparecchi elettrici si trovano necessariamente sotto tensione pericolosa. L'uso improprio di questi apparecchi può quindi causare la morte, gravi lesioni alle persone e ingenti danni materiali. Interventi all'apparecchio o nelle sue vicinanze vanno eseguiti solo da personale qualificato. Il funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchio presuppone che il trasporto, il magazzinaggio, l'installazione e il montaggio siano stati effettuati in modo accurato.</p>
 	<p><u>Instrucciones preventivas / Peligro por descarga eléctrica:</u> Durante el funcionamiento de los equipos eléctricos, determinadas partes están sometidas a tensiones peligrosas. El uso inapropiado de estos equipos puede provocar la muerte o lesiones graves así como daños materiales considerables. Sólo el personal cualificado está autorizado a trabajar en este equipo o sus proximidades. Condición previa para el funcionamiento correcto y seguro de este equipo son el transporte, almacenaje, la instalación y el montaje adecuado conforme a las instrucciones.</p>

Hinweis

Diese Betriebsanleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen. Weiterführende Hinweise erhalten Sie über die örtliche Siemens-Niederlassung bzw. im Internet unter <http://www.siemens.de/sitop>. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. In Zweifelsfällen gilt der deutsche Text.

Note

For reasons of clarity, these instructions cannot cover all details of possible equipment variations, nor in particular do they claim to provide for every possible example of installation, operation or maintenance. Further information is obtainable from your local Siemens office or on the Internet at <http://www.siemens.de/sitop>. Subject to change without prior notice. In cases of doubt, the German text prevails.

Note

Pour plus de clarté, cette notice ne contient pas toutes les informations de détail relatives à tous les types du produit et ne peut pas non plus tenir compte de tous les cas d'installation, d'exploitation et de maintenance imaginables. Pour plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre agence Siemens ou consulter le site Internet : <http://www.siemens.de/sitop>. Sous réserve de modifications techniques. En cas de divergences, le texte allemand est seul valable.


Nota

Per motivi di chiarezza, il presente manuale non contiene tutte le informazioni dettagliate su tutti i tipi di prodotto e non può tener conto di ogni possibile caso di installazione, funzionamento o manutenzione. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla filiale Siemens di zona o consultare internet: <http://www.siemens.de/sitop>. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento. In caso di dubbio fa testo la versione tedesca.

Nota

Por razones de perspectiva, en estas instrucciones no se incluyen todos los detalles relativos a todos los tipos de producto, ni se pueden abordar todas las cuestiones referentes a la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento. Para más información, contacte con la sucursal local de Siemens o visite la Web <http://www.siemens.de/sitop>. A reserva de modificaciones técnicas sin previo aviso. En casa de duda rige el texto alemán.

Maßbild/ Montagehinweis
 Dimensional drawing/ Installation note
 Schéma coté / Instructions de montage
 Disegno quotato / Indicazioni di montaggio
 Croquis acotado / Indicaciones de montaje



Empfohlene Profilschienen (entnommen aus Katalog):
 Recommended mounting rails (see catalogue):
 Rails profilés recommandés (cf. catalogue)
 Guide consigliate (v. catalogo)
 Carriles perfilados recomendados (véase catálogo)

	500 mm	1000 mm	2000 mm
Schmal/narrow/petit/strette/fino	6ES7194-4GA00-0AA0	6ES7194-4GA60-0AA0	6ES7194-4GA20-0AA0
Kompakt/compact/compact/compacte/compacto	6ES7194-4GC70-0AA0	6ES7194-4GC60-0AA0	6ES7194-4GC20-0AA0
Breit/wide/large/larghe/lancho	6ES7194-4GB00-0AA0	6ES7194-4GB60-0AA0	6ES7194-4GB20-0AA0
Breit/wide/large/larghelancho	6ES7194-4GD00-0AA0	6ES7194-4GD10-0AA0	6ES7194-4GD20-0AA0

Gewicht ca. / Weight approx / Poids approx. / Peso ca. / Peso aprox.	2,8 kg
--	--------

Montagehinweise:

Die Einbaulage des Gerätes ist beliebig, vorzugsweise aber mit den Kabelabgängen nach unten. Bei Montage des Gerätes ist auf ausreichende Freiräume zu achten, damit die freie Konvektion gewährleistet ist. Der Anschluss der Versorgungsspannung muss gemäß VDE 0100 und VDE 0160 ausgeführt werden. Eine Schutzeinrichtung (Sicherung) max. 30A und Trenneinrichtung zum Freischalten der Stromversorgung muss vorgesehen werden.

⚠ Gefahr:

Vor Beginn der Installations- oder Instandhaltungsarbeiten ist der Hauptschalter der Anlage auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Das Stecken bzw. Ziehen der Baugruppe darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen. Bei Nichtbeachtung kann das Berühren spannungsführender Teile Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.

Beschreibung und Aufbau:

Die Stromversorgung ist eine geregelte Stromversorgung, für den Einsatz am dreiphasigen Drehstromnetz. Für die Installation des Gerätes sind die einschlägigen DIN/VDE-Bestimmungen oder die länderspezifischen Vorschriften zu beachten. Die Befestigung des Gerätes ist mittels der 4 vormontierten Schrauben in der Profilschiene vorzunehmen. Alternativ können für die Montage in Normgewinden die 4 Schrauben durch geeignete metrische Halsschrauben M5x50 ausgetauscht werden. Die Dichtheit wird nur unter der Verwendung des folgenden Zubehörs erreicht:

für X1 SIMATIC ET200pro PS:	3RK1911-2BE30 (6mm ²)	mitgelieferte Blindkappe X2 (1-er Pack):	3RK1902-0CK00
für X1 SITOP PSU300P:	3RK1911-2BE50 (2,5mm ²)	Blindkappe X2 (10-er Pack):	3RK1902-0CJ00
für X2 SIMATIC ET200pro PS:	3RK1911-2BF10 (4mm ²)	mitgelieferte Blindkappe für X3	

NFPA-Kompatibilität (National Fire Protection Association)

Diese Geräte sind ausschließlich für die Installation in industriellen Maschinen gemäß dem "Electrical Standard for Industrial Machinery" (Elektrotechnische Norm für Industrielle Maschinen) NFPA79 zugelassen.

Technische Daten:

Alle Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben, bei Eingangsspannung AC 400 V und Umgebungstemperatur +25°C. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Typ:	SIMATIC ET200PRO PS	SITOP PSU 300P
Bestellnummer:	6ES7 148-4PC00-0HA0	6EP1 433-2CA00
Eingangsdaten:		
Eingangsnennspannung U _E :	3 AC 380 / 480V	
Eingangsspannungsbereich:	3 AC 340V bis 550V	
Frequenzbereich:	45...66 Hz	
Eingangsstrom (max.) I _E :	2A	
Einschaltstromstoss:	< 40A	
I ² t:	< 3,5 A ² s	
Überspannungsschutz:	intern, mit Varistoren	
Wirkungsgrad η:	typ. 88% (400V)	
Interne Sicherung:	4A träge	
Abschaltvermögen:	1500A@500V	
typ. Schmelzintegral:	ca. 60 A ² s	
empfohlene Absicherung:	IEC Applikation Sicherung max. 25A träge oder Motorschutzschalter Sirius 3RV1021-4DA15	3RV1021-1DA10 (2,2...3,2A)
	NFPA Applikation Sicherung max. 30A träge class CC 3NW1 300 OHG	3NW1 050 OHG
Ausgangsdaten:		
Ausgangsnennspannung U _A :	24 V DC	
Restwelligkeit (max.):	-5% ... +3%	
Nennausgangsleistung P _A :	200 W	
Maximaler Ausgangsstrom I _A :	8 A	
Grundlast I _A BI:	0 A	
Überspannungsbegrenzung U _{OV} :	33V (Gerät schaltet speichernd ab. Zur Wiederinbetriebnahme Netzspannung trennen, 1 Minute warten.)	
Übertemperaturbegrenzung	Intern	
Überstrombegrenzung bei Kurzschluss oder Überlast:	bei 105 – 130% statisch(selbständiger Wiederanlauf), bei ca. 50 A dynamisch (für ca. 100ms, hiccup Modus)	
Effektivwert Kurzschlussstrom:	< 10A	
Umgebungsbedingungen:		
im Betrieb:	nach EN60721-3-3, Klimaklasse 3K3	
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +55°C	
relative Luftfeuchtigkeit:	5% - 95%	
bei Lagerung und Transport:	nach EN60721-3-2, Klimaklasse 2K4	
Umgebungstemperatur:	-40°C ... +70°C	
relative Luftfeuchtigkeit:	5% - 95%	
Schutzart (EN 60529):	IP 67, enclosure type4 indoor	
Schutzklasse	I (DIN EN 61140 / VDE 0140 T1)	
Signalausgänge	Max. 30V, 10 mA (Polung beachten)	
Power ok:	ein, wenn 21,3V ≤ U _A ≤ 29V	
Übertemperatur:	ein, wenn maximale Temperatur des Gerätes überschritten ist	
Sicherheit		
Potentialtrennung primär/sekundär:	PELV nach EN 60950-1	SELV nach EN 60950-1
Trafo:	EN 61558-2-17 (1998)	
Elektromagnetische Verträglichkeit		
Störaussendung:	EN 61000-6-4: 2002 leitungsgeführte und gestrahlte Störgrößen Grenzkurve A	
Störfestigkeit:	EN61000-6-2: 2002 Störkriterium A	
Zulassungen:	CE, UL 508 (Einsatz nach NFPA79) in Vorbereitung	

Installation and assembling:

The installation position can be chosen freely by user, but preferably with the outgoing cables at the bottom. When installing the unit, be sure to leave enough free space to guarantee unhindered convection. The supply voltage must be connected in accordance with VDE 0100 and VDE 0160. A protective device (fuse) with a rating of max. 30A and an isolating device for disconnecting the power supply must be provided.

⚠ Danger:

The main switch must be switched off and secured against inadvertent reconnection before starting installation or maintenance work. Plugging and unplugging of the unit is only permissible after disconnection. If these rules are not observed, contact with live parts or improper use can result in death or severe personal injury.

Description and construction:

The power supply is a stabilized unit designed for use on a three-phase supply. The relevant DIN/VDE regulations or equivalent local regulations must be observed during installation.

The unit is fastened to the mounting rail by way of the 4 pre-assembled screws. Alternatively, the 4 screws can be replaced with suitable metric collar screws M5x50 for installation on a unified thread. Proper sealing can only be achieved by using the following accessories:

for X1 SIMATIC ET200pro PS:	3RK1911-2BE30 (6mm ²)	enclosed blind cap X2 (pack of one):	3RK1902-0CK00
for X1 SITOP PSU300P:	3RK1911-2BE50 (2.5mm ²)	blind cap X2 (pack of ten):	3RK1902-0CJ00
for X2 SIMATIC ET200pro PS:	3RK1911-2BF10 (4mm ²)	enclosed blind cap for X3	

NFPA compatibility (National Fire Protection Association)

Modules of the type as described therein are exclusively approved for installation in industrial machines in accordance with the "Electrical Standard for Industrial Machinery".

Technical specifications:

Specifications valid for input voltage 400 V AC and ambient temperature +25 °C, unless stated otherwise. Subject to change without prior notice.

Type:	SIMATIC ET200PRO PS		SITOP PSU 300P
Order no.:	6ES7 148-4PC00-0HA0		6EP1 433-2CA00
Input:			
Rated voltage V _{in} :	3 AC 380 / 480V		
Voltage range:	3 AC 340V to 550V		
Line frequency range:	45...66 Hz		
Current (max.) I _{in} :	2A		
Starting current inrush:	< 40A		
I ² t:	< 3.5 A ² s		
Overvoltage protection:	internal, with varistors		
Efficiency η:	typ. 88% (400V)		
Internal fuse:	4A time-lag		
Disconnect threshold:	1500A@500V		
Typ. pre-arcing value:	approx. 60 A ² s		
Recommended fuse:	IEC application	Time-lag fuse max. 25A or motor circuit-breaker Sirius 3RV1021-4DA15	3RV1021-1DA10 (2,2...3,2A)
	NFPA application	Time-lag fuse max. 30A class CC: 3NW1 300 OHG	3NW1 050 OHG
Output:			
Rated voltage V _{out} :	24 V DC		
Residual ripple/spikes:	-5% ... +3%		
Rated output power P _{out} :	200 W		
Maximum output current I _{out} :	8 A		
Base load I _{A bl} :	0 A		
Overvoltage limitation U _{ov} :	33V (latching shutdown; for reconnection, switch off supply voltage and wait 1 minute)		
Excess temperature limitation:	internal		
Overcurrent limitation on short-circuit or overload:	105 - 130% static (automatic restart), approx. 50A dynamic (for approx. 100ms, hiccup mode)		
rms-value of short-circuit current:	< 10A		
Ambient conditions:			
During operation:	EN 60721-3-3, climate category 3K3		
Ambient temperature:	-25°C ... +55°C		
Humidity rating:	5% - 95%		
Transportation and storage:	EN 60721-3-2, climate category 2K4		
Ambient temperature:	-40°C ... +70°C		
Humidity rating:	5% - 95%		
Degree of protection (EN 60529):	IP 67, enclosure type 4 indoor		
Protection class:	I (DIN EN 61140 / VDE 0140 T1)		
Signal outputs			
Power ok:	max. 30V, 10 mA (observe polarity)		
Excess temperature:	on, if 21.3V ≤ UA ≤ 29V		
	on, if maximum temperature of the unit is exceeded		
Safety:			
Galvanic isolation primary/secondary:	PELV according to EN 60950-1	SELV according to EN 60950-1	
Transformer:	EN 61558-2-17 (1998)		
Electromagnetic compatibility			
EMC interference emission:	EN 61000-6-4: 2002 conducted and radiated disturbances		
	Limiting curve A		
EMC interference immunity:	EN 61000-6-2: 2002	criterion A	
Certificates:	CE, UL 508 (use according to NFPA79) in preparation		

Indicazioni di montaggio:

La posizione di montaggio può essere scelta a piacere, preferibilmente però con le uscite dei cavi verso il basso. Durante il montaggio assicurarsi che siano presenti sufficienti spazi liberi in modo che sia garantita la convezione. Il collegamento alla tensione di alimentazione va eseguito secondo VDE 0100 e VDE 0160. Vanno previsti un dispositivo di protezione (salvavita) max. 30A e un dispositivo di sezionamento per la messa fuori tensione.

⚠ Pericolo:

Prima di iniziare i lavori di installazione o di manutenzione, disinserire l'interruttore principale e assicurarsi che non sia possibile una reinserzione. L'inserimento o l'estrazione del gruppo vanno eseguiti sempre in assenza di tensione. In caso di inosservanza di quanto detto sopra, il contatto con le parti sotto tensione può comportare la morte o gravi lesioni.

Descrizione e montaggio:

L'apparecchio è un dispositivo di alimentazione regolato concepito per l'impiego in una rete a corrente trifase. Per l'installazione vanno osservate le norme DIN/VDE o le norme nazionali in materia.

L'apparecchio va fissato alla guida mediante le 4 viti premontate. In alternativa, per il montaggio nelle filettature normali, le 4 viti possono essere sostituite da adeguate viti a collare metriche M5x50. La tenuta è assicurata solo con l'impiego dei seguenti accessori:

Per X1 SIMATIC ET200pro PS:	3RK1911-2BE30 (6mm ²)	Tappo cieco X2 (confezione da 1):	3RK1902-0CK00
Per X1 SITOP PSU300P:	3RK1911-2BE50 (2,5mm ²)	Tappo cieco X2 (confezione da 10):	3RK1902-0CJ00
Per X2 SIMATIC ET200pro PS:	3RK1911-2BF10 (4mm ²)	Tappo cieco in dotazione per X3	

Compatibilità NFPA (National Fire Protection Association)

Questi apparecchi possono essere impiegati unicamente per l'installazione su macchine industriali conformemente all' "Electrical Standard for Industrial Machinery" (Norma elettrotecnica per le macchine industriali) NFPA79.

Dati tecnici:

Tutte le indicazioni valgono, se non indicato diversamente, con una tensione di ingresso AC di 400 V e una temperatura ambiente di +25°C. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.

Tipo:	SIMATIC ET200PRO PS 6ES7 148-4PC00-0HA0	SITOP PSU 300P 6EP1 433-2CA00
Codice di ordinazione:		
Valori di ingresso:		
Tensione di ingresso nominale U _E :	3 AC 380 / 480V	
Campo tensione di ingresso:	3 AC 340V - 550V	
Gamma di frequenze:	45...66 Hz	
Corrente di ingresso (max.) I _E :	2A	
Picco di corrente all'avviamento: I _t ² :	< 40A < 3,5 A ² s	
Protezione contro sovratensioni:	Interna, con varistori	
Rendimento η:	tip. 88% (400V)	
Fusibile interno:	4A ritardato	
Capacità di disinserzione: Integrale di Joule tip.:	1500A@500V ca. 60 A ² s	
Protezione consigliata:	applicazione IEC applicazione NFPA	Fusibile max. 25A ritardato oppure salvamotore Sirius 3RV1021-4DA15 Fusibile max. 30A class CC: 3NW1 300 OHG
		3RV1021-1DA10 (2,2...3,2A) 3NW1 050 OHG
Valori di uscita:		
Tensione di uscita nominale U _A :	24 V DC	
Ondulazione residua (max.):	-5% ... +3%	
Potenza di uscita nominale P _A :	200 W	
Corrente di uscita max. I _A :	8 A	
Carico di base I _{A bl} :	0 A	
Limitazione sovratensione U _{ov} :	33V (L'apparecchio si spegne memorizzando. Per rimetterlo in funzione, scollegare la tensione di rete e attendere 1 minuto.)	
Limitazione sovratemperatura	Interna	
Limitazione sovracorrente in caso di cortocircuito o sovraccarico:	a 105 – 130% statica (riavvio autonomo), a ca. 50 A dinamica (per ca. 100ms, modalità hiccup)	
Valore effettivo corrente di cortocircuito:	< 10A	
Condizioni ambientali:		
Durante il funzionamento:	Secondo EN60721-3-3, classe climatica 3K3	
Temperatura ambiente:	-25°C ... +55°C	
Umidità relativa dell'aria:	5% - 95%	
Durante lo stoccaggio e il trasporto:	Secondo EN60721-3-2, classe climatica 2K4	
Temperatura ambiente:	-40°C ... +70°C	
Umidità relativa dell'aria:	5% - 95%	
Grado di protezione (EN 60529):	IP 67, enclosure type4 indoor	
Classe di isolamento	I (DIN EN 61140 / VDE 0140 T1)	
Uscite segnali	Max. 30V, 10 mA (osservare la polarizzazione)	
Power ok:	On quando 21,3V ≤ U _A ≤ 29V	
Sovratemperatura:	On quando viene superata la temperatura max. dell'apparecchio	
Sicurezza		
Separazione di potenziale primaria/secondaria: Trasformatore:	PELV secondo EN 60950-1 EN 61558-2-17 (1998)	SELV secondo EN 60950-1
Compatibilità elettromagnetica		
Emissione di disturbi:	EN 61000-6-4: 2002 grandezze di disturbo condotte da cavi e irradiate curva limite A	
Immunità ai disturbi:	EN61000-6-2: 2002 criterio A	
Omologazioni:	CE, UL 508 (impiego secondo NFPA79) in allestimento	

Montaje:

La posición de montaje es opcional, preferentemente con las salidas de cable hacia abajo. Durante el montaje hay que observar que quede suficiente espacio libre para asegurar una convección libre. La conexión de la tensión de alimentación ha de realizarse conforme a las normas VDE 0100 y VDE 0160. Es preciso prever un dispositivo de protección (fusible) 30A máx. y un seccionamiento para aislar la fuente de alimentación de red.

⚠ Peligro:

Antes de comenzar los trabajos de instalación o reparación es preciso desconectar el interruptor principal de la instalación y protegerlo contra una reconexión. Enchufar o desenchufar el dispositivo sólo está permitido cuando está sin tensión. De no observarse estas instrucciones, el contacto con partes bajo tensión puede causar la muerte o graves lesiones corporales.

Descripción y estructura:

La alimentación de corriente está regulada y proyectada para su aplicación en una red de corriente trifásica. Durante la instalación del aparato es preciso observar las normas DIN/VDE relevantes o la normativa local equivalente. La fijación del aparato ha de realizarse en el carril perfilado mediante los 4 tornillos premontados. Alternativamente, para el montaje en roscas normalizadas, los 4 tornillos pueden reemplazarse por tornillos de collar métricos M5x50 apropiados. La hermeticidad sólo se logra utilizando los siguientes accesorios:

Para X1 SIMATIC ET200pro PS:	3RK1911-2BE30 (6mm ²)	Tapa de obturación X2 (paquete de uno):	3RK1902-0CK00
Para X1 SITOP PSU300P:	3RK1911-2BE50 (2,5mm ²)	Tapa de obturación X2 (paquete de diez):	3RK1902-0CJ00
Para X2 SIMATIC ET200pro PS:	3RK1911-2BF10 (4mm ²)	Tapa de obturación suministrada para X3	




Compatibilidad NFPA (National Fire Protection Association)

Estos aparatos están autorizados exclusivamente para su instalación en maquinaria industrial conforme a la norma "Estándar Eléctrico para Maquinaria Industrial" (Norma de Seguridad Eléctrica para Maquinaria Industrial) NFPA79.

Características técnicas:

Mientras no se indique lo contrario, todos los datos son válidos con una tensión de entrada de 400 V AC y una temperatura ambiente de +25 °C. A reserva de cambios técnicos sin previo aviso.

Tipo:	SIMATIC ET200PRO PS 6ES7 148-4PC00-0HA0		SITOP PSU 300P 6EP1 433-2CA00
Número de referencia			
Datos de entrada:			
Tensión nominal de entrada U _A :	3 AC 380 / 480V		
Rango de tensión de entrada:	3 AC 340V bis 550V		
Rango de frecuencia:	45...66 Hz		
Corriente de entrada (máx.) I _E :	2A		
Golpe de corriente de arranque:	< 40A		
I ² t:	< 3,5 A ² s		
Protección sobrecorriente:	Interior, con ayuda de varistores		
Grado de eficacia η:	tipo. 88% (400V)		
Fusible interno:	4A lento		
Potencia de desconexión:	1500A@500V		
Tipo fusión integral:	aprox. 60 A ² s		
Fusibles recomendados:	aplicación IEC	Fusible lento máx. 25A o interruptor Guardamotor Sirius 3RV1021-4DA15	3RV1021-1DA10 (2,2...3,2A)
	aplicación NFPA	Fusible lento máx. 30A class CC: 3NW1 300 OHG	3NW1 050 OHG
Datos de salida:			
Tensión nominal de salida U _A :	24 V DC		
Ondulación residual (máx):	-5% ... +3%		
Potencia nominal de salida P _A :	200 W		
Corriente de salida máxima I _A :	8 A		
Carga base I _A BI:	0 A		
Limitación de sobretensión U _{OV} :	33V (desconexión biestable. Para reconexión conectar tensión de red, esperar 1 minuto)		
Limitación de temperatura:	Interior		
Limitación de sobrecorriente en caso de cortocircuito o sobrecarga:	Con aprox. 105 - 130% estático (rearme automático), con aprox. 50 A dinámico (para aprox. 100ms, modo hiccup)		
Valor eficaz de corriente de cortocircuito:	< 10A		
Condiciones ambientales:			
Durante el funcionamiento:	Según EN60721-3-3, clase climática 3K3		
Temperatura ambiente:	-25°C ... +55°C		
Humedad relativa del aire:	5% - 95%		
Para almacenamiento y transporte:	Según EN60721-3-2, clase climática 2K4		
Temperatura ambiente:	-40°C ... +70°C		
Humedad relativa del aire:	5% - 95%		
Tipo de protección (EN 60529):	IP 67, cubierta tipo 4 interior		
Clase de protección	I (DIN EN 61140 / VDE 0140 T1)		
Salidas de señal	Máx. 30V, 10 mA (observar polarización)		
Potencia ok:	Conectada, cuando 21,3V ≤ U _A ≤ 29V		
Sobretemperatura:	Conectada, cuando se excede la temperatura máxima del aparato		
Seguridad			
Separación de potencial primaria/secundaria:	PELV según EN 60950-1	SELV según EN 60950-1	
Transformador:	EN 61558-2-17 (1998)		
Compatibilidad electromagnética			
Emisión parásita:	EN 61000-6-4: 2002 magnitudes perturbadoras conducidas y radiadas por cable Curva de limitación A		
Resistencia parásita:	EN61000-6-2: 2002 criterio A		
Certificados:	CE, UL 508 (aplicación según NFPA79) en preparación		

Anschluss Connection Connexion Collegamento Conexión	Funktion Function Fonction Funzione Función	Anschlusswert Connected load Section Val. allacc. Sección	Bemerkung Remarks Observations Osservazioni Observaciones
X1	Eingangsspannung 3 AC 380/480V Input voltage 3 AC 380/480V Tension d'entrée 3 380/480 V ca Tensione di ingresso 3 AC 380/480V Tensión de entrada 3 AC 380/480V	Einzelader 1 AWG16 Wire 1 AWG16 Câble 1 AWG16 Filo 1 AWG16 Cable único 1 AWG16	AC-in male 1 L1 2 L2 3 L3 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- P P E E 
X2	Durchleitung der Netzspannung (max. 25A) Supply voltage loop-through (max. 25A) Transit de tension d'entrée (max. 25A) Passaggio della tensione di rete (max. 25A) Conducción de la tensión de red (máx. 25A)	Einzelader 2 AWG12 Wire 2 AWG12 Câble 2 AWG12 Cable 2 AWG12 Cable único 2 AWG12	AC-out female 1 L1 2 L2 3 L3 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- P P E E 
X3	Signalausgang Signal Out Sortie de signal Uscita segnale Salida de señal		TYCO 969554-5 1 1L+ 2 Power ok 3 -- 4 Übertemperatur Excess Temperature Surtempérature Sovratemperatura Sobretemperatura 5 -- 
DC-Out	Ausgangsspannung DC 24 V Output voltage DC 24 V Tension de sortie 24 V cc Tensione di uscita DC 24 V Tensión de salida 24 V DC	2xAWG14 (2,0mm ²) 105°C 4xAWG16 (1,5mm ²) 105°C	2-polig für SITOP PSU 300P 2-pole for SITOP PSU 300P 2 pôles pour SITOP PSU 300P A 2 poli per SITOP PSU 300P De 2 polos para SITOP PSU 300P 4-polig für SIMATIC ET200PRO PS 4-pole for SIMATIC ET200PRO PS 4 pôles pour SIMATIC ET200PRO PS A 4 poli per SIMATIC ET200PRO PS De 4 polos para SIMATIC ET200PRO PS